

**IN.271.7.2018**

### **Wykonawcy biorący udział w przetargu.**

*Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice wraz z pompowniami ścieków oraz robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi.*

**Pytanie:** W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jejkowice wraz z pompowniami ścieków oraz robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi” zwracam się z prośbą o dokonanie zmian w udostępnionym przedmiarze w pozycjach dot montażu rur kamionkowych oraz rur z PVC. Zgodnie z zapisami SIWZ żądam Państwo przedstawienia ( przed podpisaniem umowy) kosztorysu szczegółowego w układzie zgodnym z przedmiarami robót, w celu wyegzekwowania od Wykonawcy użycia wskazanych w kosztorysie materiałów. W tym przypadku nie będzie to możliwe, albowiem przedmiar zawiera istotne błędy co do ilości zabudowania rury kamionkowych oraz rur z PVC.

**Odpowiedź:** W przedmiarze jest błąd w poz. 26

*jest:*

KNR - W 2-18 0404-02 Kanały z rur kamionkowych kielichowych o śr. nominalnej 200 mm.

*powinno być:*

KNR - W 2-18 0408-03 Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm.

Obmiar dla poz. 26 pozostaje bez zmian.

**WOJTA GMINY**  
*Marek Bąk*